

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 919 /TB-BVND2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

gói thầu “Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023”

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi – qua mạng gói thầu Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023 (Chi tiết hạng mục trong Phụ lục đính kèm).

Kính mời các đơn vị/ nhà Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023 về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá: theo **Danh mục chi tiết đính kèm** (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà thầu cung cấp hàng hóa; phải lập bảng liệt kê mô tả chi tiết cung cấp hàng hóa; mô tả chi tiết thông số kỹ thuật hàng hóa và các dịch vụ liên quan; nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; thời gian bảo hành là theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).

- Bảng báo giá về việc Cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023 (Giá chào cho gói thầu là giá đã bao gồm toàn bộ tất cả các chi phí để thực hiện gói thầu theo quy định).

Hình thức nộp: bản giấy, có niêm phong và ghi tên gói thầu trên Hồ sơ chào giá. Đồng thời gửi **File Excel** qua email: **Hanhchinhqt.nd2@gmail.com**

Địa điểm nộp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: số 14, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thông tin liên hệ: 028.38295723 – 220 (Phòng Hành chính Quản trị) gặp CN. Thùy Trang.

Hạn nộp Hồ sơ chào giá: vào lúc 16...giờ 00...phút – ngày 12.../...06.../2023 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
NHI ĐỒNG 2
Trịnh Hữu Tùng

DANH MỤC CHI TIẾT
GÓI THẦU : CUNG CẤP KHÍ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG
2 NĂM 2023

(Đính kèm Thông báo số 919 /TB-BVNĐ2 ngày 05 / 6 /2023)



STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Oxy lỏng Chất lượng: $\geq 99,6\%$	Kg	650.000
2	Oxy khí (6m³/chai) Quy cách: chai 40 lít chứa 6m ³ Oxy Chất lượng: $\geq 99,6\%$	Chai	50
3	Oxy khí (<0,5 ÷ 1m³/chai) Quy cách: chai 6,6 lít chứa 1,5m ³ Oxy Chất lượng: $\geq 99,6\%$	Chai	4.500
4	Khí CO2 Chất lượng: $\geq 99,6\%$	Kg	1.000
5	Khí Nitơ chuẩn bình 10 lít áp suất 137 bar - Hàm lượng khí NO là ≥ 1.000 ppm trong khí Nitơ chuẩn $\geq 99,9\%$. - Quy cách: Đóng gói trong chai nhôm có dung tích 10 lít, áp suất 137 bar.	Chai	40
6	Khí Air - Chất lượng: $\geq 99,6\%$ - Quy cách: Đóng gói trong chai thép chịu được áp lực cao, áp suất ≥ 120 kg/ cm ² , khối lượng khí CO2 trong chai: chai dung tích 40 lít chứa được 25 kg CO2.	Chai	3

Yêu cầu về trang thiết bị cho Bệnh viện mượn sử dụng:

- Các trang thiết bị trung tâm Oxy bồn lỏng theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tương đương) và được kiểm định, mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho Bệnh viện mượn sử dụng bao gồm:
 - + 01 Bồn chứa oxy lỏng dung tích chứa khoảng ≥ 9.000 lít, áp lực làm việc ≥ 17 bars (Sản xuất 10 năm trở lại đây);
 - + 01 Bộ hóa hơi công suất ≥ 140 m³/h, áp lực làm việc ≥ 40 bars;
 - + 01 Cụm điều áp công suất ≥ 250 m³/h, áp lực làm việc ≥ 17 bars;
 - + 01 Móng bồn và hàng rào bảo vệ;
 - + 01 Hệ thống đường ống nối từ trạm Oxy lỏng tới các khoa phòng.
 - + Bình chứa (vỏ chai) số lượng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.

*** Ghi chú:**

- Thời gian lắp đặt bồn trung tâm Oxy lỏng: tối đa là 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Các trang thiết bị do nhà thầu cung cấp hoặc cho Bệnh viện mượn phải được kiểm định an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng và toàn bộ chi phí trong quá trình kiểm định do nhà thầu chịu.
- Cung cấp đầu van chai, van và bình chứa khí cung cấp phù hợp với các thiết bị sử dụng hiện hữu của Bệnh Viện và chi phí do nhà thầu chịu.
- Thời gian kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cho mượn 01 tháng/lần, chi phí do nhà thầu chịu.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ



Huỳnh Trọng Dân